

Affaire suivie par :

Xavier Bracq
02 38 77 33 15
Dominique Lopez
02 38 77 33 19

Destinataires

MONSIEUR - LYONNAISE DES EAUX DE BOURGES
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE NEUVY/NEUILLY
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NEUVY DEUX CLOCHERS
MONSIEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

S.AEP DE NEUVY/NEUILLY

Prélèvement	00083692	Commune	NEUVY-DEUX-CLOCHERS
Unité de gestion	0087 S.AEP DE NEUVY/NEUILLY	Prélevé le :	vendredi 21 juin 2019 à 09h15
Installation	UDI 000718 S.AEP NEUVY/NEUILLY (NEUVY)	par :	CARSO-M.CHAUMARD
Point de surveillance	P 0000000932 LE BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	MAIRIE ROBINET COIN CAFÉ		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	18,3	°C				25,00
Chlore libre	0,04	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1S Code SISE de l'analyse : 00085566 Référence laboratoire : LSE1906-22505

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,12	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,62	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	268	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00083692)

Eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés.

Signé à BOURGES le 9 juillet
2019

P/ la Préfète,
La responsable de l'unité eaux,

Frédérique VIDALIE